

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugpn69@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Удомля и Удомельскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Удомля, ул. Автодорожная, 12 тел: 8(48255) 5-09-23, ondpogudomlya@yandex.ru

Предписание №20/1/20

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Удомельская средняя
общеобразовательная школа № 4»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

в лице директора Рыжиковой Надежды Михайловны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

по г. Удомля и Удомельскому району

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 20 от "06" июня 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. "22" июня 2017 г. по
14 ч 00 мин. "26" июня 2017 г. проведена проверка

Государственным инспектором г. Удомля и Удомельского района Тверской области по пожарному
надзору, инспектором ОНД и ПР по г. Удомля и Удомельскому району старшим лейтенантом
внутренней службы Алексеевым Егором Сергеевичем здания Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Удомельская средняя общеобразовательная школа № 4» по
адресу: Тверская область, г. Удомля, пер. Автодорожный д. 1а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Рыжиковой Н.М. и зам. директора по АХЧ Денисова Н.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании школы не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	ст.20 ФЗ-69 от 21.12.1994 г., п.3.15 НПБ 104-03	15.08.2017	
2.	Автоматическая пожарная сигнализация в здании школы, не обеспечивает подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	пункт № 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	15.08.2017	

<p>обеспечивает выполнение ч.1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно насаждения(деревья) растущие вплотную к оконным проемам не обеспечивают выполнение данной статьи.</p>	<p>N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>		
--	---	--	--

ранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Удомля и Удомельского района Тверской области по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г.Удомля и Удомельскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области Алексеев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)
 "26" 06 20 17 г.



Предписание для исполнения
 получил:

Роман
 (подпись)
 "26" 06 20 17 г.

Директор МБОУ «УСОШ №4» Рыжикова Н.М.
 (должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.